

Van: Floor.Groeneveldt@Oranjewoud.nl
Aan: rknoop@krimpnaandenijssel.nl,
CC:
BCC:
Verzonden: 22/10/2012
Onderwerp: FW: Vraag omwonende lichthinder
Bijlage(n):
 TEXT.htm
 280315_orann.pdf
 Mime.822
Bericht:

Hallo Robert,

Zie bijgaand het antwoord van Oostendorp Nederland.
Je bent uitgegaan van de theoretische waarden, helaas is de praktijk bij de meting anders uitgevallen (zie bijlage).
De Cd-waarde zit op een aantal plaatsen boven de norm.
De klacht is dus terecht.

Om het op te lossen moeten er kappen op geplaatst worden of de armaturen moeten meer naar beneden gezet worden.

Ik vertrouw erop je voldoende te informeren.
Mocht je het willen laten aanpassen, horen we het graag.

Met vriendelijke groet,

Floor Groeneveldt

projectmanager Sport
Oranjewoud Realisatie B. V.

T: (010) 2351713
F: (010) 2351884
M: (06) 20134510
E:
floor.groeneveldt@oranjewoud.nl<mailto:floor.groeneveldt@oranjewoud.nl>

Rivium Westlaan 72
CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Postbus 8590
3009 AN ROTTERDAM

www.oranjewoud.nl<<http://www.oranjewoud.nl/>>

Van: Oostendorp Nederland BV / A.J. Veldhuizen
[mailto:a.j.veldhuizen@oostendorpbv.nl]
Verzonden: maandag 22 oktober 2012 10:24
Aan: Groeneveldt Floor, F.J.
Onderwerp: Re: Vraag omwonende lichthinder

Beste Floor,

Die bewoner heeft gelijk. In theorie voldeed de verlichting, maar helaas bleek de praktijk anders. Vorig jaar hebben we de lichthindermeting uitgevoerd en in de bijlage vind je de resultaten.

Op de gevel is 6,7 lux gemeten wat voldoet, maar de 3 armaturen die richting de woningen schijnen geven overschrijdingen op de lichthindernorm.

Dit is op te lossen met een andere instelling c.a. het aanbrengen van 3 afschermkappen (€ 210 per stuk excl. montage).

Met vriendelijke groet,
Oostendorp Nederland b.v.

----- Original Message -----

From: Groeneveldt Floor, F.J.<mailto:Floor.Groeneveldt@Oranjewoud.nl>
To: 'Oostendorp Nederland BV / A.J. Veldhuizen'<mailto:a.j.veldhuizen@oostendorpbv.nl>
Cc: 'Robert Knoop'<mailto:robertknoop@krimpenaandenijssel.nl>
Sent: Monday, October 22, 2012 9:20 AM
Subject: FW: Vraag omwonende lichthinder

Hallo Arjan,

Kan je antwoord geven op bijgaande vragen van de gemeente Krimpen aan den IJssel inzake de veldverlichting bij DCV?
Je mag Robert Knoop rechtstreeks antwoorden met een cc naar mij.

Met vriendelijke groet,

Floor Groeneveldt

projectmanager Sport
Oranjewoud Realisatie B. V.

T: (010) 2351713

F: (010) 2351884

M: (06) 20134510

E:

floor.groeneveldt@oranjewoud.nl<mailto:floor.groeneveldt@oranjewoud.nl>

Rivium Westlaan 72
CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Postbus 8590
3009 AN ROTTERDAM

www.oranjewoud.nl<http://www.oranjewoud.nl>

Van: Robert Knoop [mailto:robertknoop@krimpenaandenijssel.nl]
Verzonden: maandag 22 oktober 2012 9:11
Aan: Groeneveldt Floor, F.J.
Onderwerp: Vraag omwonende lichthinder

Goedemorgen Floor,

Ik heb jouw hulp (of die van Oostendorp, maar ik heb email niet meer) nodig. Via de gemeentelijke website hebben we een 'klacht' ontvangen van een bewoner aan de Verbindingsweg 23, zie bijlage.

Ik heb het lichthinderrapport er bij gepakt, maar wil geen fouten maken in dit dossier.

Als ik kijk naar de Lux (p. 5 rapport) blijft het met 0.50 binnen stedelijke norm (E3) van 10 Lux

Als ik kijk naar de Cd (p. 6 rapport) blijft het met 3880 / 2721 / 2454 binnen de stedelijke norm (E3) van 10.000 Cd

Volgens mij voldoen de lichtmasten aan de gestelde eisen. De man spreekt echter in zijn mail over een aantal lichtmasten? In tegenstelling tot de bewoners aan de Lekdijk, zie ik dat bij de Verbindings een soort brede scope is gebruikt (geen specifieke huisnummering in het rapport). Vandaar dat ik vraag of jij (of oostendorp) mijn conclusie kan verifiëren?

Met vriendelijke groet,

Robert Knoop
Afdeling Samenleving
Gemeente Krimpen aan den IJssel
tel: 0180 - 540 354
Bereikbaar ma t/m do

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De gemeente Krimpen aan den IJssel staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een e-mail bericht en eventuele bijlagen, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Vertrouwelijkheid kan niet worden gewaarborgd. Dat heeft als gevolg dat:
1. Het gemeentebestuur geen bestuursrechtelijke besluiten bekend maakt door middel van e-mail;
2. De gemeente geen privaatrechtelijke of andere verplichtingen aangaat door middel van e-mail.

Het informele en open karakter van e-mail berichtenverkeer brengt verder met zich mee dat:

1. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers geen rechten zijn te ontleen;
2. Een e-mail bericht - ondanks virusscanning - zogenoemde computervirussen kan bevatten.

This e-mail is confidential and may contain information that is protected by

professional privilege.

If you are not the intended recipient please notify us immediately.

In that case, we request that you delete the e-mail and that you do not use or transmit the contents to any third parties.

Trade register Leeuwarden 29021830 registered as Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

VAT number NL008025125B03 Offices in Heerenveen / Assen / Schoonebeek / Deventer / Almere / Capelle a/d IJssel / Goes / Oosterhout / Geleen

This e-mail is confidential and may contain information that is protected by professional privilege.

If you are not the intended recipient please notify us immediately. In that case, we request that you delete the e-mail and that you do not use or transmit the contents to any third parties.

Trade register Leeuwarden 29021830 registered as Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

VAT number NL008025125B03 Offices in Heerenveen / Assen / Schoonebeek / Deventer / Almere / Capelle a/d IJssel / Goes / Oosterhout / Geleen

